


S SCHWEIZERISCHER ZERTIFIZIERUNGSDIENST
CE SERVICE SUISSE DE CERTIFICATION
S SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE
S SWISS CERTIFICATION SERVICE

GRUPPE RÜSTUNG
GROUPEMENT DE L'ARMEMENT
AGGRUPPAMENTO DELL'ARMAMENTO
DEFENCE PROCUREMENT AGENCY



SCES 014
Zertifizierungsstelle für Einbauteile
von Schutzbauten

KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG

Seite 1/3

Produkt : Bajog-EMP-Filter

Bescheinigung Nr. : LS S 98-260

Antragsteller : Jaquier EMC Service SA/AG, CH-3186 Düringen

Zusammenfassung : Gestützt auf die Ergebnisse aus der praktischen Schockprüfung mit diversen Bajog-EMP-Filtern gemäss Prüfbericht Nr. SPB 98-083 vom 07.12.1998 erfüllen alle im beiliegenden Typenverzeichnis aufgeführten EMP-Filter die Anforderungen der Schocksicherheit für den Schutzgrad "3 bar".

Spiez, 08.12.1998
98260/WR/BGP

AC-Laboratorium Spiez
FS Schutztechnik Materialprüfung

Der Chef


P. Binggeli

Anhang: - Typenverzeichnis

Beilagen: - Prüfbericht Nr. SPB 98-083
- Technische Unterlagen

Verteiler:

- Firma Jaquier EMC Service SA/AG, Warpel 3, 3186 Düringen
- Firma Arnold Engineering + Beratung, Postfach 1204, 8152 Opfikon / Glattbrugg
- GR, BAB: . Sekt. Grundlagen (Hr. Maibach), PM (Hr. Borner)
- Intern : . Reg. SHO
. SCES 014 (ohne Beilagen)

Diese Bescheinigung darf ohne Rücksprache mit dem AC-Laboratorium Spiez nicht auszugsweise, sondern nur in vollem Text veröffentlicht werden.